



Sút'ážné podklady

VS 190556

Názov obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“):

„Rekonštrukcia hydrantovej siete v CS PZZP Láb - 2. etapa“

DODÁVKA TECHNOLOGIE

OBSAH

A. POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1 VŠEOBECNÉ POKYNY

A.1.1 *Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:*

A.1.2 *Predmet súťaže :*

A.1.3 *Typ zmluvy*

A.1.4 *Miesto a termín dodania*

Miestom realizácie diela je Centrálna stanica PZZP k.u. Plavecký Štvrtok.

A.1.5 *Hodnotenie návrhov*

A.1.6 *Vysvetľovanie a dorozumievanie*

A.2 POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU

A.2.1 *Obsah návrhu*

A.2.2 *Vyhotovenie návrhu*

A.2.3 *Platnosť návrhu*

A.2.4 *Variantné riešenie*

A.3 PREDKLADANIE NÁVRHOV

A.3.1 *Označenie obalov s návrhmi*

A.3.2 *Miesto a termín predkladania návrhov*

B. PODMIENKY ÚČASTI

B.1 EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ

B.2 TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ

C. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE

D. NÁVRH CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA

D.1 SPÔSOB URČENIA CENY

D.2 FAKTURÁCIA

D.3 ZÁRUKA

E. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA

F. ZOZNAM PRÍLOH

A. POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV

A.1 VŠEOBECNÉ POKYNY

A.1.1 Identifikácia vyhlasovateľa súťaže:

Názov organizácie: NAFTA a.s.
IČO : 36 286 192
IČ DPH : SK2022146599
Sídlo spoločnosti : Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Bratislava1,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B
Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Antonia Cavalli PhD.
Nákupný portál: <https://nafta.1803sw.com>
Internetová stránka: www.nafta.sk

A.1.2 Predmet súťaže :

Dodávka dvoch diaľkovo ovládaných monitorov vrátane príslušenstva pre stavbu:

„Rekonštrukcia hydrantovej siete v CS PZZP Láb 2.etapa“

v nasledujúcom rozsahu:

- Dodávka 2 ks monitorov so stĺpmi vrátane príslušenstva
- Dodávka technických podkladov pre vybudovanie základov pod stĺpy monitorov
- Dodávka riadiaceho systému pre diaľkové riadenie a ovládacieho panelu ovládanie monitorov
- Technický dohľad nad inštaláciou a zapojením monitorov, oživenie riadiaceho systému
- Dodanie úplných a postačujúcich podkladov pre vykonanie východiskových revízií a 1. úradnej skúšky kompletnej dokumentácie vrátane ATEX certifikátov zariadení umiestnených v priestore s nebezpečenstvom výbuchu plynov.
- Funkčné vyskúšanie a uvedenie do prevádzky
- Zaškolenie obsluhy
- Odovzdanie Diela vrátane dokumentácie k Dielu

Špecifikácia a rozsah dodávky je uvedená v Prílohe č.2.

Opcia :

- Montáž jednotlivých zariadení na vopred pripravenú stavebnú časť
- Kompletácia stĺpov, osadenie monitorov vrátane káblových prepojení

Súčasťou diela sú všetky práce, dodávky, služby a skúšky vrátane zaškolenia pracovníkov obsluhy vyhlasovateľa podľa požiadaviek vyhlasovateľa, pri dodržaní parametrov uvedených v špecifikáciách, technických správach a vo všeobecných podmienkach vykonávania prác, v zmysle všeobecne záväzných a odporúčaných technických noriem.

Navrhovateľ je povinný splniť podmienky, prehlásenia a záväzky podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Materiál, stroje a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje navrhovateľ, pokiaľ zmluva o dielo výslovne neuvádza inak.

Súčasťou diela je aj kompletne zabezpečenie vykládky strojov, zariadení a materiálov dodaných na stavenisko vrátane dodávok zabezpečovaných vyhlasovateľom v súvislosti so zhotovovaním diela vrátane potrebnej manipulácie a uskladnenia.

A.1.3 Typ zmluvy

Zmluva o dielo

A.1.4 Miesto a termín dodania

Miestom realizácie diela je : Centrálna stanica PZZP k.u. Plavecký Štvrtok.

Termín dodávky technológie : 30.09.2019

Termín inštalácie a oživenia technológie: do 30.10.2019

Skúšky a odovzdanie diela : do 15.11.2019

A.1.5 Hodnotenie návrhov

Hodnotiť sa budú iba návrhy navrhovateľov predložené spôsobom a v termíne v zmysle vyhlásenia súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto určených navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenovej ponuky po každej etape rokovaní.

V prípade viacerých etáp rokovaní, vyhlasovateľ vopred navrhovateľom oznámi, že cenová ponuka, ktorú budú predkladať, bude finálnou cenovou ponukou.

A.1.6 Vysvetľovanie a dorozumievanie

Akékoľvek dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom a navrhovateľmi sa bude uskutočňovať písomne alebo elektronicky. Adresa pre komunikáciu je uvedená v bode A.1.1. Nákupný portál: <https://nafta.1803sw.com>.

A.2 POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU

A.2.1 Obsah návrhu

Predložený návrh musí obsahovať doklady v tomto poradí:

1. Názov a presnú adresu navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje o osobe oprávnenej konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch pre ďalšie rokovanie o zmluvných podmienkach.
2. Krycí list s prehlásením súhrnnej pevnej ceny a uvedením záručnej lehoty (vyplnený formulár tabuľka č.1a).
3. Vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými vyhlasovateľom, podpísané osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.

4. Vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov a údajov uvedených v návrhu.
5. Zoznam predpokladaných subdodávateľov s uvedením realizovaných častí diela.
6. Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov, na znak súhlasu s jej podmienkami, pričom však schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu vyhlasovateľa.

A.2.2 Vyhotovenie návrhu

Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.

Návrh musí byť vyhotovený na celý predmet súťaže a to v slovenskom, resp. českom jazyku.

Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v súlade s výpisom Obchodného registra, resp. osobou oprávnenou k tomuto úkonu. Originál dokumentu preukazujúci oprávnenie osoby podpísať návrh musí byť v takomto prípade súčasťou návrhu.

A.2.3 Platnosť návrhu

Platnosť návrhu musí byť minimálne **do 30.06.2020**

A.2.4 Variantné riešenie

Projektová dokumentácia je spracovaná na diaľkové monitory spoločnosti CACCIALANZA. V rámci výberového konania je možné dodať i iný typ diaľkových monitorov vrátane príslušenstva, spĺňajúce technické požiadavky uvedené v týchto súťažných podkladoch.

Poznámka: V prípade dodávky iného zariadenia Navrhovateľ poskytne podklady pre statický prepočet základov a potvrdí vhodnosť vyšpecifikovaných káblov pre svoje zariadenia.

A.2.5 Obhliadka miesta realizácie diela

Vyhlasovateľ umožní Navrhovateľovi obhliadku ak ten o ňu požiada. Termín obhliadky bude dohovorénéy individuálne.

Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Jakubík, vladimir.jakubik@nafta.sk, mobil: +421 908 421 666

A.3 PREDKLADANIE NÁVRHOV

A.3.1 Označenie obalov s návrhmi

Navrhovateľ sa prihlási do systému elefant na základe mailu ktorým je oslovený na účasť v súťaži nákupný portál: <https://nafta.1803sw.com>.

Upozornenie:

Treba rešpektovať požiadavky na oddelenie technickej časti od cenovej !!!

Ponuky požadujeme vkladať do jednotlivých položiek podľa názvu.

Termín predloženia cenovej ponuky do 17.06.2019 do 10:00 hod.

B. PODMIENKY ÚČASTI

B.1 EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ

Ekonomickú a finančnú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov a uvedením nasledovných informácií:

1. počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov,
2. finančná situácia a prehlásenie bankového ústavu o finančnom postavení navrhovateľa, že nie je dlhodobo v debete
3. vyhlásenie štatutárneho zástupcu navrhovateľa, že na majetok navrhovateľa nebol ku dňu vyhlásenia súťaže vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a nemá v evidencii daňové nedoplatky.
4. Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škody minimálne vo výške navrhovanej ceny dodávky diela.

B.2 TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ

Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov a uvedením nasledovných informácií:

1. certifikát systému riadenia kvality ISO 9001 / 9002, udelený uchádzačovi (postačuje kópia certifikátu), prípadne ekvivalent tohto certifikátu,
2. navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať minimálne 1. Zamestnanca (alebo zazmluvnenú osobu) s odbornou spôsobilosťou stavbyvedúci, vyžaduje sa predloženie fotokópie dokladu podľa osobitného predpisu v zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. a č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, - v prípade využitia OPCIE
3. navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela oprávnenie na montáž (alebo zazmluvnenú osobu) na plnenie predmetu súťaže v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. (vyhradené technické zariadenie elektrické), - v prípade využitia OPCIE
4. navrhovateľ resp. subdodávateľ musí mať pri zhotovovaní diela zamestnancov (alebo zazmluvnenú osobu) s osvedčením na plnenie predmetu súťaže v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. (vyhradené technické zariadenie elektrické), resp. ekvivalent platný v rámci EU, - v prípade využitia OPCIE
5. referencie navrhovateľa obdobných dodávok zariadení vrátane uvedenia do prevádzky počas posledných 5 rokov minimálne v hodnote 70 000, - EUR. Pri referenciách uviesť: miesto referencie, stručný opis dodávky, rok realizácie, kontaktnú osobu vrátane tel. kontaktu
6. komplexnosť dodávky – uviesť subdodávateľov a ich podiel plnenia, ktorý bude navrhovateľ zabezpečovať treťou osobou – subdodávateľsky,
7. Prehlásenie dodávateľa technológie, že ponúkané zariadenia technológie majú požadovane certifikáty (ATEX certifikáty) pre zariadenia umiestnené v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ZONA2).

C. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE

Dodávka dvoch diaľkovo ovládaných monitorov s dostrekom min. 67m pri vstupnom tlaku 7 bar a prietoku 3 000 l/min.

Monitory budú umiestnené na stĺpoch vo výške tak, aby mohli hasiť/zvlhčovať technologické zariadenia na ploche takmer celého areálu a aj na chladičoch turbokompresorov TK1-6, ktoré sú chránené protihlukovou stenou.

Stĺpy monitorov budú upevnené na betónových základoch.

Monitor bude diaľkovo ovládaný servopohonmi v EX vyhotovení (do ZÓNA 2), ktoré zabezpečia otočenie prúdnice okolo zvislej osi o 360°, horizontálny pohyb prúdnice na zabezpečenie dosahu prúdu vody po celej ploche kružnice maximálneho dostreľu a ovládanie prúdu prúdnice od hmly do plného prúdu.

Celé zariadenie diaľkových monitorov bude realizované tak, aby bolo definované ako požiarne zariadenie (v zmysle § 2, odsek 4 zákona 314/2001 Z.z.).

Predmetom dodávky je aj radiaci systém na riadenie monitorov a ovládací panel pre diaľkové ovládanie. Primárne miesto ovládania monitorov z ovládacieho panela bude v riadiacej miestnosti na I. poschodí v riadiacej budove. Systém musí byť rozšíriteľný pre možné pripojenie diaľkového panela.

Schéma požadovaného zariadenia vrátane špecifikácie aj s hranicami dodávky je v Prílohe č. 2

Od dodávateľa technológie sa požaduje dodanie úplných podkladov pre vybudovanie základov pod stĺpy monitorov.

Predmetom dodávky nie je :

- Stavebná časť (úpravy v čerpacej stanici, základy pod monitory)
- Kabeláž (okrem vnútorného prepojenia v stožiaroch medzi rozvádzačom UZM1 a M1, UZM2 a M2)
- Kabeláž medzi velínom a UZM1/UZM2
- Čerpadlo a strojné úpravy v čerpacej stanici
- Úpravy v rozvádzači R121
- Kamerový systém

D. NÁVRH CENY, FAKTURÁCIA, ZÁRUKA

D.1 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za predmet súťaže musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovateľom uvádzané ceny budú v EUR.
3. Navrhovateľ navrhne cenu predmetu súťaže v tomto zložení:
 - a. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - b. sadzba DPH a výška DPH,
 - c. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH,
4. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní (uvedie ju) v návrhu.
5. Do ceny musí navrhovateľ zahrnúť všetky a akékoľvek náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním predmetu súťaže.
6. Cena za predmet súťaže je maximálna podľa špecifikácie a všetkých odovzdaných dokladov s pevnými a nemennými jednotkovými cenami.
7. Podkladom pre vypracovanie návrhu je priložená technická špecifikácia, rozpočet, projektová dokumentácia vrátane všetkých odovzdaných dokladov.
8. Navrhovateľ musí rešpektovať priloženú tabuľku 1a), tú oceniť a predložiť aj v elektronickej forme.
9. Navrhovateľ musí uviesť (vyplniť) jednotkovú cenu každej položky. Cena príslušnej položky dodávky je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v súpise položiek. Celková cena dodávok je daná súčtom jednotlivých častí.
10. Jednotkové ceny uvedené v návrhu musia byť pre tú istú položku dodávky rovnaké pre celú dodávku a budú tiež použité pri ocenení prípadných naviac prác požadovaných Objednávateľom a realizovaných Navrhovateľom ako aj pri určení ceny opcie.
11. Návrh – cenová ponuka bude zohľadňovať i náklady navrhovateľa na zaškolenie zamestnancov vyhlasovateľa v súvislosti so základnou obsluhou, údržbou, bezpečnosťou pri obsluhu, manipuláciou so zariadením, prevádzkovým nastavením a pod.
12. Ceny navrhované navrhovateľom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bol podaný návrh vyhlasovateľovi súťaže.

13. Cena uvedená v návrhu kryje všetky náklady spojené s predmetom súťaže – tabuľka č.1a) musí obsahovať celkovú cenu za predmet súťaže, t.j. sumár všetkých položiek vrátane všetkých ostatných nákladov navrhovateľa.
14. Komisia na vyhodnotenie návrhov môže požiadať navrhovateľa o objasnenie a zdôvodnenie primeranosti navrhutej ceny.
15. Pevná jednotková cena zahŕňa všetko čo je potrebné k dodaniu tovaru v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa technickej špecifikácie a to najmä, no nie výlučne:
- koordináciu všetkých jeho subdodávateľov navrhovateľa ako aj vyhlasovateľom nominovaných dodávateľov (subdodávateľov) a to vo všetkých etapách,
 - vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie priestorov a určenie trasovania, zaobstaranie, montáž, kompletizáciu, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí diela,
 - riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - doprava, naloženie, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov, zariadení,
 - realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia a dielenská dokumentácia spracovaná v nadväznosti na predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie,
 - náklady na spotrebované energie a médiá,
 - náklady na upratanie, odvoz a likvidáciu odpadu a prebytočného materiálu,
 - všetky vedľajšie náklady, clá, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov a správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci, poistné a primeraný zisk navrhovateľa,
 - prevádzkové manuály technologický zariadení,
 - zaškolenie pracovníkov vyhlasovateľa
 - dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií,
 - náklady za odvoz a poplatky za skládku vykopanej zeminy, prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela.

D.2 FAKTURÁCIA

Vyhlasovateľ neposkytuje preddavky.

Cena bude Objednávateľom hradená na základe samostatných faktúr Zhotoviteľa vystavovaných nasledovne:

- A) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi 60% Ceny podľa bodu A.1.2 za dodávku technológie na dohodnuté miesto na základe preberacieho protokolu odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry Zhotoviteľa,
- B) 20% Ceny po inštalácii zariadení tvoriacich dodávku technológie na základe preberacieho protokolu odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry Zhotoviteľa,
- C) 20% Ceny po ukončení realizácie Diela, úspešnom komplexnom vyskúšaní Diela, potvrdení požadovaných parametrov, dodaní kompletnej dokumentácie, zaškolení obsluhy a odstránení všetkých vád a nedorobkov na základe preberacieho protokolu odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry Zhotoviteľa.

Dodávky budú fakturované na základe odsúhlasených preberacích protokolov.

Splatnosť faktúr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla vyhlasovateľa.

D.3 ZÁRUKA

Záručná doba sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela vyhlasovateľom.

Podrobná špecifikácia záručných podmienok a spôsob vybavovania reklamácií budú predmetom zmluvy o dielo.

E. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA

1. Súťažné podklady poskytuje vyhlasovateľ bezplatne, zostávajú však majetkom vyhlasovateľa a navrhovateľ je povinný ich vrátiť najneskôr v deň ukončenia súťaže.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
4. V rámci vyhodnotenia návrhov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať navrhovateľov o vysvetlenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti uvedené v návrhu.
5. Uzavretím súťaže a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
6. Návrhy sa nevracajú navrhovateľom, ale zostávajú archivované u vyhlasovateľa ako súčasť dokumentácie súťaže.
7. Všetky dokumenty a listiny, ktoré navrhovateľ predloží vyhlasovateľovi, musia byť podpísané navrhovateľom, štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie tejto osoby musí byť v súlade s predloženými dokladmi o oprávnení podnikateľ, resp. splnomocnením.
8. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najviac vyhovuje, pričom nie je povinný oznamovať dôvody svojho rozhodnutia. Takisto je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
9. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.

F. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č. 1

Krycí list navrhovateľov

Príloha č. 2

Podklady pre spracovanie ponuky

Príloha č. 3

Návrh zmluvy o dielo

KRYCÍ LIST PRE NAVRHOVATEĽOV

Názov:
Rekonštrukcia hydrantovej siete v CS PZZP Láb - 2. etapa

Dodávka technológie

A. Navrhovateľ:

Názov:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Poverený zástupca navrhovateľa

tel. fax.

B. Po preštudovaní súťažných podkladov navrhujeme realizáciu diela požadovaného rozsahu:**1. za súhrnnú pevnú cenu vo výške:**

Popis	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
Požiarne zariadenie		
1.1 Monitory M1 a M2		
1.2 Stĺpy pre monitory komplet s kabelážou		
1.3 UZM Riadiaca a napájacia skriňa		
1.4 Riadiaca konzola HZC (Master Command Console) pre diaľkové ovládanie – dvoch monitorov		
1.5 Doprava na miesto určenia CA PZZP Plavecký Štvrtok		
1.6 Montáž monitorov		
1.7 Oživenie a inžiniersky dohľad		
1.8 Skúšky		
1.9 Dokumentácia		
1.10 Zaškolenie obsluhy		
1.11 Cena celkom za realizáciu diela bez DPH		
1.12 Cena celkom za realizáciu diela vrátane DPH		
1.13 Opcia - montáže		

3. Záručná doba na dielo: 60 mesiacov

Platnosť tohto návrhu je stanovená do 30.6.2020

Týmto súčasne potvrdzujeme, že údaje uvedené v ostatných prílohách návrhu budú slúžiť ako záväzné podklady pre vyhodnocovanie nášho návrhu. Súčasne sa zaväzujeme, že termíny v prípade akceptácie návrhu pokladáme za záväzné a sankcionované v zmysle predloženej Zmluvy o dielo.

.....

Pečiatka a podpis zástupcu navrhovateľa

Príloha č. 2

Podklady pre vypracovanie ponuky

	Časť	Názov	Podklad pre výber monitorov	Poznámka
1	A	Spríevodná správa	A	
2	B1	Súhrnná technická správa	A	
3	B1	Protokol2_2013-8-R1	A	
4	G1.1	G1_1_s Technická správa	A	
5	G1.1	G1_1_s Výpoče ČS (hydraulický)	A	
6	G1.1	G1.1-01 Strojnotechnologická schéma	A	
7	G1.1	G1.1-02 Celková dispozícia	A	
8	G1.1	G1.1-04 Monitor M1 - dispozícia	A	
9	G1.1	G1.1-05 Monitor M1 - pozdĺžny profil	A	
10	G1.1	G1.1-06 Monitor M2 - dispozícia	A	
11	G1.1	G1.1-07 Monitor M2 - pozdĺžny profil	A	
12	G1.1	G1.1-11 Monitor M1 zar.	A	
13	G1.1	G1.1-12 Monitor M2 zar.	A	
14	G1.2	Technická správa - SRTP	A	
15	G1.2	Bloková schéma napájania s hranicami dodávky	A	
16	G1.2	Zoznam materiálov	A	potvrdiť rozsah a upraviť typ kábla
17	G1.2	Zoznam zariadení	A	
18	G1.3	Technická správa PRS	A	
19	G1.3	ZP - protokol o určení prostredia	A	